

Управление образования администрации
муниципального образования
«Пермский муниципальный район»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Сылвенская средняя школа»
ул. Молодежная, дом 7 поселка Сылва
Пермского района Пермского края, 614503
ИНН 5948039745 КПП 594801001
Тел./факс (342)258-44-02
E-mail: silvenskaya.sch@ruopr.ru
« 01 » февраля 2019 г. № 18
на № _____ от « _____ » _____ г.

Заместителю руководителя
Западно-Уральского управления
РОСТЕХНАДЗОРА

С.Я.Мацову


**Информация об устранении нарушений
по предписанию № 08-060-37 от 30 ноября 2018г.**

Уважаемый Станислав Яковлевич!


Администрация муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сылвенская средняя школа» информирует Вас о выполнении предписания № 08-060-37 от 30.11.2018г.

- п.1. оформили паспорт на заземляющее устройство (прилагаем копии всех документов на заземляющее устройство)
- п.6. светильники в спортивном зале закрыли металлическими защитными сетками (прилагаем копии акта выполненных работ и фото)
- п.7. провели монтаж аварийного освещения по школе (прилагаем копии акта выполненных работ)
- п.8. в школе обеспечена II-я категория надежности электроснабжения (прилагаем копию акта об осуществлении технологического присоединения)

Директор школы



С.А.Павлик



Приселет в архив

Уже на 14.03.2019г.

Управление образования администрации
муниципального образования
«Пермский муниципальный район»
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Сылвенская средняя школа»
ул. Молодежная, дом 7 поселка Сылва
Пермского района Пермского края, 614503
ИНН 5948039745 КПП 594801001
Тел./факс (342)258-44-02
E-mail: silvenskaya.sch@ruopr.ru

Государственному инспектору
межрегионального отдела
государственного энергетического
надзора

А.А.Романютину

«_28_» февраля _2019_ г. № 09-04/30
на № _____ от «_____» _____ г.


**Информация об устранении нарушений
по предписанию № 08-060-37 от 30 ноября 2018г.**

Уважаемый Александр Александрович!

Администрация муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сылвенская средняя школа» информирует Вас о выполнении предписания №08-060-37 от 30.11.2018г., а именно:
п.4 и п.5 - металлические мойки в столовой соединили заземляющим устройством и провели проверку наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.

Прилагаем копию протокола №1 от 20.02.2019г.

Директор школы



С.А.Павлик